

Wodynie 28.09.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **zapytania ofertowego: Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła**

W dniu 27.09.2023 r. wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania w następującej treści:

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 22.09.2023 w dalszym ciągu zakres prac, który należy wykonać nie jest klarowny. Wg przedmiaru należy wykonać izolację poziomą z papy asfaltowej układanej na sucho, na wykonanym uprzednio fundamencie. Tymczasem projekt nie określa sposobu wykonania izolacji poziomej czy też pionowej parkanu. Nie jest możliwe bowiem wykonanie izolacji poziomej z papy asfaltowej bez rozebrania muru. Prosimy ponownie o ujednolicenie przedmiaru z projektem lub przynajmniej takie uszczegółowienie projektu, aby wskazywał on zakres i technologię prac, które należy wykonać w sposób jednoznaczny dla oferentów.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego dot.: "Konserwacja zabytkowej bramy-dzwonnicy wraz z parkanem z zespołu Kościoła Parafialnego p.w. św. Piotra i Pawła", oraz w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 22.09.2023 r informuję: Projekt architektoniczno-budowlany stanowi załącznik prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę nr 168/2023 z dnia 07.03.2023 r. oraz decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 99/DS/23 z dnia 22 lutego 2023 r. i nie może być zmieniony na tym etapie zaawansowania inwestycji.

W zawiązku z powyższym prace należy wykonać zgodnie z wydanymi pozwoleniami.

Zamawiający nie wymaga wykonania izolacji poziomej parkanu, konieczne jest wykonanie izolacji pionowej ze względu na dość podmokły teren wokół kościoła oraz liczny stary drzewostan, którego korzenie rozpychają fundament parkanu. Zgodnie z przedmiarem izolację należy wykonać z papy asfaltowej.

W zawiązku z powyższym zalecana jest wizja lokalna obiektu przed złożeniem oferty w celu właściwej oceny zakresu robót objętych zapytaniem ofertowym.

z poważaniem
Ks. Krzysztof Buczyński
Proboszcz Parafii